

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинска управа
-Комисија за јавну набавку-
Број: 404-5/2018-04
21.02.2018. године
Војводе Мишића 45
Љ у б о в и ј а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 2

Комисији за јавну набавку радова на реконструкцији зграде Општине по Пројекту унапређења енергетске ефикасности, редни број ЈН 4/2018, дана 19.02.2018. године, упућено је следеће питање, односно захтев за појашњењем конкурсне документације:

Питање 1: Молимо за разјашњење документације за јавну набавку радова 4/2018 у погледу електро радова. У графичкој документацији која је приложена не постоји ниједна електрошема. Да ли можете да објавите електрошему или бар разјасните: у предмеру су наведени РНК регали, али не и којих димензија, фреквентни регулатор, али не и које снаге?

Одговор 1: Не постоје РНК регали, само пластичне PVC каналице, што се види из позиција. Само у тексту који описује стоји грешком РНК регали. Фреквентни регулатор је намењен за циркулационе пумпе (радна и резервна) које су по опису позиције из предмера радова, појединачне електро снаге $P = 300W$.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

