

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинска управа
-Комисија за јавну набавку-
Број: 404-13/2016-04
17.03.2016. године
Војводе Мишића 45
Љ у б о в и ј а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 1

Комисији за јавну набавку материјала за текуће одржавање уличне расвете на подручју општине Љубовија, редни број ЈН 9/2016, дана 17.03.2016. године, упућена су следећа питања, односно захтев за појашњењем конкурсне документације:

Молимо Вас да нам појасните техничку документацију, а свему према следећим питањима:

Питање 1: Ставка 16. контактори 63А и 40А. Који је управљачки напон шпулне, да ли је 230 V AC или неки други?

Одговор 1: Управљачки напон шпулне је 220 V.

Питање 2: Ставка 17. фото-релеј са склопком. Да ли се мисли на фоторелеј са сондом?

Одговор 2: Да.

Питање 3: Ставка 19. перфорирана трака. Да ли одговара димензија траке 20x1x2000?

Одговор 3: Да.

Питање 4: Ставка 20. и 21. каблови пун пресек. Да ли је тип кабела РР-У?

Одговор 4: Да.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

