

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Комисија за јавну набавку-
Број: 404-42/2016-01
22.07.2016. године
Војводе Мишића 45
Љ у б о в и ј а

ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије за јавну набавку бр. 1

Комисији за јавну набавку радова на санација корита Дукића потока (поновљени поступак), редни број ЈН 23/2016, дана 21.07.2016. године, упућена су следећа питања, односно захтев за појашњењем конкурсне документације:

Питање 1: Као доказ техничког капацитета тражи се багер „најмање носивости до 10 t“. Да ли то значи да тежина багера не може прећи 10 тона или мора бити већа од 10 тона?

Одговор 1: Тежина багера може бити већа од 10 тона. Због недоумица које могу настати у погледу захтеваних техничких карактеристика багера, Комисија за јавну набавку наручиоца прихватиће и понуде понуђача који у оквиру техничког капацитета, поред остале захтеване опреме, располажу са минимум 1 багером носивости веће од 10 тона.

Питање 2: Као доказ техничког капацитета траже се 2 ваљка „тежине ваљка најмање 15 тона“. Да ли прихватате и ваљке од 8 и више тона имајући у виду да је то сасвим довољно за радове предвиђене овом јавном набавком?

Одговор 2: Водећи рачуна о врстама, количинама и карактеристикама радова које је потребно извести, Комисија за јавну набавку прихватиће и понуде понуђача који у оквиру техничког капацитета располажу са ваљцима тежине 8 и више тона.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА**

